



CERBEX

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU PWP CX2004-SE WERSJA BASIC [B]

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE | SYGNALIZACYJNE | WYKONAWCZE

URZĄDZENIE
SYGNALIZACYJNE



URZĄDZENIE
URUCHAMIAJĄCE



CX2004-SE [BASIC]
PRĄD ZNAMIONOWY DO 630A



CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

www.cerbex.pl



CERBEX

PWP CX2004-SE WERSJA BASIC [B]

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu CX2004 [BASIC] umożliwia jednocześnie wyzwalanie wielu urządzeń wykonawczych UW PWP z jednego urządzenia uruchamiającego UU PWP.

Wersja BASIC jako element główny wykorzystuje wyłącznik lub rozłącznik zamontowany w dedykowanej obudowie wyposażony w wyzwalacz wzrostowy, natomiast styki pomocnicze służą do sygnalizacji stanu na urządzeniu sygnalizacyjnym US PWP oraz urządzeniu uruchamiającym UU PWP.

Zasilanie niezbędne do zadziałania wyłącznika pobierane jest za pośrednictwem przerzutnika faz, mającego na celu zapewnienie energii do zadziałania wyzwalacza nawet po zaniku napięcia na jednej lub dwóch fazach. Standardowo zastosowano wyzwalacz 230VAC.

Przy wykorzystaniu wyzwalacza 230V do urządzenia uruchamiającego UU PWP i sygnalizacyjnego US PWP doprowadzone jest napięcie 230V. Okablowanie pod napięciem 230V należy prowadzić poza wyłączaną przez PWP strefą pożarową.

Wersja BASIC nie kontroluje stanu instalacji sterującej, poprowadzonej po budynku pomiędzy urządzeniem uruchamiającym UU PWP oraz urządzeniem wykonawczym UW PWP.



DLA SPECJALNYCH WYMAGAŃ OBIEKTU MOŻEMY WYPOSAŻYĆ PWP W SYGNALIZATORY WIELOSTREFOWE. SPRAWDZĄ SIĘ ONE W SYSTEMACH GDZIE MAMY DWA LUB WIĘCEJ APARATÓW WYKONAWCZYCH



TYP wersja BASIC [B]	CX2004-SE-R-3P-100A-B	CX2004-SE-R-3P-160A-B	CX2004-SE-R-3P-250A-B	CX2004-SE-R-3P-400A-B	CX2004-SE-R-3P-630A-B
KLASA ŚRODOWISKOWA	KS1 - WEWNĘTRZNA i KS2 ZEWNĘTRZNA				
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	KS1: od -5 do+ 40°C KS2: od - 25 do+ 75°C				
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm] [ST-KS1]	600x850x260	600x850x260	600x850x260	600x1050x260	600x1250x260
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm] [J-KS2]	600x820x285 +KIESZEN + FUNDAMENT	600x820x285 +KIESZEN + FUNDAMENT	600x820x285 +KIESZEN + FUNDAMENT	600x820x285 +KIESZEN + FUNDAMENT	600x820x285 +KIESZEN + FUNDAMENT
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm] [SE-KS2-W]	400x800x245	600x800x245	600x800x245	800x800x285	800x800x285
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEGO WYŁĄCZENIU [V]	230 V / 400 V				
PRĄD ZNAMIONOWY WEJ/WYJ OBWODU GŁÓWNEGO [A]	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A*
APARAT WYKONAWCZY	ROZŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK				
RODZAJ WYZWALACZA	NAPIĘCIOWY (wzrostowy)				
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYZWALACZA [V]	230 V AC**				
LICZBA TORÓW ROZŁĄCZANYCH	3P***				
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY [kA]	do 40 kA	do 40 kA	do 40 kA	do 40 kA	do 40 kA
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY KRÓTKOTRWAŁY [kA]	do 1,5 kA	do 1,5 kA	do 3,5 kA	do 5 kA	do 6 kA
ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH	230 V AC				

NA INDYWIDUALNE ŻYCZENIE KLIENTA MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ:

***WERSJĘ PREMIUM Z APARATAMI WYKONAWCZYMI:**

800 A / 1000 A / 1250 A / 1600 A / 2000 A / 2500 A / 4000 A / 6300 A

****ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH [24 V] ORAZ WYZWALACZ [24 V]**

***** APARATY WYKONAWCZE CZTEROPOŁOWE [4P]**

WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POŁOWY
OBUDOWA SCHNEIDER, IP30
wymiary: 600x1050x260
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
160 A, 3-POŁOWY
OBUDOWA SCHNEIDER, IP30
wymiary: 600x850x260
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
100 A, 3-POŁOWY
OBUDOWA
POLIPROPYLENOWA
PELMET, IP54
wymiary: 400x820x285
(szer. | wys. | głęb.)
+ kieszeń
+ fundament



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POŁOWY.
OBUDOWA
POLIPROPYLENOWA
PELMET, IP54
wymiary: 600x820x285
(szer. | wys. | głęb.)
+ kieszeń
+ fundament



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
100 A, 3-POŁOWY
OBUDOWA WISZĄCA
POLIPROPYLENOWA
PELMET, IP54
wymiary: 400x800x245
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
160 A, 3-POŁOWY
OBUDOWA WISZĄCA
POLIPROPYLENOWA
PELMET, IP54
wymiary: 600x800x245
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POŁOWY
OBUDOWA WISZĄCA
POLIPROPYLENOWA
PELMET, IP54
wymiary: 800x800x245
(szer. | wys. | głęb.)



WARUNKI GWARANCJI

DLA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP CX2004-SE [BASIC]

1. CERBEX Sp. z o. o. w Krośnie (dalej zwana „Producentem”) gwarantuje poprawne działanie produkowanych urządzeń (dalej zwanych „Wyrobami”) zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
2. Na produkowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu CX2004. Producent udziela gwarancji **na okres 24 miesięcy**, od daty zakupu Wyrobu.
3. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków:
 - a) Wyroby zostały zainstalowane oraz są wykorzystywane i eksploatowane zgodnie z zapisami w dokumentacji dostarczonej przez Producenta.
 - b) Nie dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych Wyrobów oraz napraw we własnym zakresie.
 - c) Zainstalowany Wyrób jest okresowo (**przynajmniej jeden raz w roku**) konserwowany przez autoryzowany serwis Producenta, a czynności te są dokumentowane od momentu uruchomienia wyrobu na obiekcie. Konserwacja objęta odrębną umową.
 - d) Zainstalowany Wyrób jest konserwowany przez autoryzowany serwis po każdym zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 - e) W celu utrzymania gwarancji należy zarejestrować urządzenie przez formularz dostępny na stronie www.cerbex.pl, podając nr seryjny oraz adres obiektu.
4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Wyrobie i nie obejmuje w szczególności:
 - a) uszkodzeń mechanicznych;
 - b) materiałów zaliczanych do zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji takich jak: taśmy drukarki, bezpieczniki, baterie, filtry układu chłodzenia itp.;
 - c) wad, które nie zostaną zgłoszone w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji;
 - d) wad powstałych na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia zasilania lub nieprawidłowej instalacji elektrycznej;
 - e) Wyrobów, w których stwierdzi się naruszenie plomb bądź innych zabezpieczeń fabrycznych;
 - f) uszkodzeń Wyrobów będących wynikiem zdarzeń zewnętrznych, takich jak pożary, powódzie, silne udary elektryczne wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci energetycznej, zalania cieczami itp.;
 - g) uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania akcesoriów oraz elementów wyposażenia Wyrobów innych niż te dostarczone lub zalecane przez Producenta;
 - h) utraty danych przechowywanych w pamięci Wyrobów (takich jak np. konfiguracja systemu).
5. Zobowiązania Producenta z tytułu gwarancji obejmują tylko uprawnienia określone w Gwarancji. Dalsze roszczenia Klienta związane z wadą Wyrobów, w tym roszczenia odszkodowawcze, są wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta.
6. Kwalifikacja Wyrobów do naprawy gwarancyjnej dokonywana jest przez Producenta na podstawie przesłanych dokumentów i oględzin Wyrobów. Brak dowodu zakupu Wyrobów wyłącza uprawnienia gwarancyjne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.
7. W przypadku nieprzesłania dowodu zakupu kwalifikacja Wyrobu do naprawy gwarancyjnej może nastąpić, według uznania i wyboru Producenta, na podstawie numeru seryjnego Wyrobu.
8. W przypadku, gdy zgłoszona wada Wyrobu nie istnieje bądź nie jest objęta gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami ekspertyzy wraz z kosztami zakwaterowania i transportu pracowników. Czynności opisane w instrukcji obsługi, należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej wyrobów, w szczególności takie jak czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpieczników, oprogramowanie, sprawdzenie poprawności działania, uruchomienie nie należą do zobowiązań gwarancyjnych Producenta i mogą być wykonane przez Producenta jedynie odpłatnie.
9. Producent zobowiązany jest, o ile wada objęta jest gwarancją jakości:
 - a) rozpatrzyć zgłoszenie gwarancyjne w możliwie krótkim terminie, przy czym czas naprawy co do zasady nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia Wyrobów wraz ze zleceniem naprawy;
 - b) naprawić lub wymienić Wyrób na nowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych, według swego wyboru;
 - c) pokryć koszt transportu naprawionych Wyrobów do Klienta.
10. Przepisów o rękojmi nie stosuje się.
11. Wszelkie spory wynikające z gwarancji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.

DZIAŁ OFERT PWP

Dawid Bal
Kierownik d/s ofertowania
tel. +48 13 43 683 99 w. 81
tel. kom. +48 885 661 124
e-mail: d.bal@cerbex.pl

DZIAŁ PROJEKTOWANIA PWP

Dariusz Czaja
Kierownik d/s projektowania produktów
tel. +48 13 43 683 99 w. 83
tel. kom. +48 509 020 956
e-mail: d.czaja@cerbex.pl

DZIAŁ REALIZACJI PWP

Barbara Pelczar
Asystent d/s umów i realizacji
tel. +48 13 43 683 99 w. 87
tel. kom. +48 539 070 001
e-mail: b.pelczar@cerbex.pl

CERBEX Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Powstańców Warszawskich 14
tel.: 13 43 683 99
e-mail: cerbex@cerbex.pl | www.cerbex.pl