CERBEX

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU (PWP)

Z CERTYFIKATEM CNBOP TYPU CX2004-ST

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE | SYGNALIZACYJNE | WYKONAWCZE

URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE



URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE





CX2004-ST

PRĄD ZNAMIONOWY DO 1600A

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

www.cerbex.pl

CERBEX

PWP CX2004-ST WERSJA BASIC [B]

Niniejsze rozwiązanie oparte jest na podzespołach firmy SCHRACK TECHNIK jako element główny wykorzystuje wyłącznik lub rozłącznik zamontowany w dedykowanej obudowie (wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230 V).

NA ŻYCZENIE KLIENTA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ APARATÓW WYKONAWCZYCH W JEDNEJ OBUDOWIE.





URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE
US PWP typ SO/PWP-230V
Klasa środowiskowa 2
IP54 urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku



URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE
UU/PW-230V PROMET
KK-PPOŻ_PPWP,
(Klasa środowiskowa 2)
IP54 urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku



DLA SPECJALNYCH WYMAGAŃ OBIEKTU MOŻEMY WYPOSAŻYĆ PWP W SYGNALIZATORY WIELOSTREFOWE NASZEJ PRODUKCJI. SPRAWDZĄ SIĘ ONE W SYSTEMACH GDZIE MAMY DWA LUB WIĘCEJ APARATÓW WYKONAWCZYCH



TYP wersja BASIC [B]	CX2004-ST-R-3P-100A-B	CX2004-ST-R-3P-160A-B	CX2004-ST-R-3P-200A-B	CX2004-ST-R-3P-250A-B	CX2004-ST-R-3P-400A-B	CX2004-ST-R-3P-630A-B
KLASA ŚRODOWISKOWA	KS1 - WEWNĘTRZNA i KS2 ZEWNĘTRZNA					
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	KS1: od -5 do+ 40^{0}C KS2: od - 25 do+ 75^{0}C					
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm] [ST-KS1]	602x640x250	602x915x251	602x915x250	602x915x250	602x1195x250	602x1195x250
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm] [J-KS2]	400x800x320 +KIESZEŃ + FINDAMENT	400x800x320 +KIESZEŃ + FINDAMENT	400x800x320 +KIESZEŃ + FINDAMENT	400x800x320 +KIESZEŃ + FINDAMENT	666x800x320 +KIESZEŃ + FINDAMENT	666x800x320 +KIESZEŃ + FINDAMENT
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEGO WYŁĄCZENIU [V]	230 V / 400 V					
PRĄD ZNAMIONOWY WEJ/WYJ OBWODU GŁÓWNEGO [A]	100 A	160 A	200 A	250 A	400 A	630 A
APARAT WYKONAWCZY	ROZŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK					
RODZAJ WYZWALACZA	NAPIĘCIOWY (wzrostowy)					
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYZWALACZA [V]	230 V AC					
LICZBA TORÓW ROZŁĄCZANYCH	3P					
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY [kA]	do 16 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY KRÓTKOTRWAŁY [kA]	do 1 kA	do 1,7 kA	do 1 kA	do 1 kA	do 1 kA	do 1,7 kA
ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH	230 V AC					

NA INDYWIDUALNE ŻYCZENIE KLIENTA MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ:

- ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH [24 V] ORAZ WYZWALACZ [24 V]
- APARATY WYKONAWCZE CZTEROPOLOWE [4P]
- APARATY WYKONAWCZE: 800 A / 1000 A / 1250 A / 1600 A

WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POLOWY
OBUDOWA MODUL 2000 2A24, IP54
wymiary: 602x1195x250
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
160 A, 3-POLOWY
OBUDOWA MODUL 2000 2A18, IP54
wymiary: 602x915x250
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
100 A, 3-POLOWY
OBUDOWA MODUL 2000 2A12, IP54
wymiary: 602x640x250
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
100 A, 3-POLOWY
OBUDOWA WISZĄCA
POLIPROPYLENOWA
PP0408032P, IP54
wymiary: 400x800x320
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
160 A, 3-POLOWY
OBUDOWA WISZĄCA
POLIPROPYLENOWA
PP0668032P, IP54
wymiary: 666x800x320
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POLOWY
OBUDOWA WISZĄCA
POLIPROPYLENOWA
PP0808032P, IP54
wymiary: 800x800x320
(szer. | wys. | głęb.)



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
100 A, 3-POLOWY
OBUDOWA
POLIPROPYLENOWA
PP0408032S, IP54
wymiary: 400x800x320
(szer. | wys. | głęb.)
+ kieszeń
+ fundament



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POLOWY
OBUDOWA
POLIPROPYLENOWA
PP0668032S, IP54
wymiary: 666x800x320
(szer. | wys. | głęb.)
+ kieszeń
+ fundament



WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK
400 A, 3-POLOWY.
OBUDOWA
POLIPROPYLENOWA
PP0808032S, IP54
wymiary: 800x800x320
(szer. | wys. | głęb.)
+ kieszeń
+ fundament



WARUNKI GWARANCJI
DLA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP CX2004-S

1. CERBEX Sp. z. o. o. w Krośnie (dalej zwana „Producentem") gwarantuje poprawne działanie produkowanych urządzeń (dalej zwanych „Wyrobami") zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
2. Na produkowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu CX2004 Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, od daty zakupu Wyrobu.
3. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków:
   a) Wyroby zostały zainstalowane oraz są wykorzystywane i eksploatowane zgodnie z zapisami w dokumentacji dostarczonej przez Producenta.
   b) Nie dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych Wyrobów oraz napraw we własnym zakresie.
   c) Zainstalowany Wyrób jest okresowo (przynajmniej jeden raz w roku) konserwowany przez autoryzowany serwis Producenta, a czynności te są dokumentowane od momentu uruchomienia wyrobu na obiekcie. Konserwacja objęta odrębną umową.
4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Wyrobie i nie obejmuje w szczególności:
   a) uszkodzeń mechanicznych;
   b) materiałów zaliczanych do zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji takich jak: bezpieczniki, akumulatory, filtry, wentylatory układu chłodzenia itp.;
   c) wad, które nie zostaną zgłoszone w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji;
   d) wad powstałych na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia zasilania lub nieprawidłowej instalacji elektrycznej;
   e) wyrobów, w których stwierdzi się naruszenie plomb bądź innych zabezpieczeń fabrycznych;
   f) uszkodzeń Wyrobów będących wynikiem zdarzeń zewnętrznych, takich jak pożary, powodzie, silne udary elektryczne wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci energetycznej, zalania cieczami itp.;
   g) uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania akcesoriów oraz elementów wyposażenia Wyrobów innych niż te dostarczone lub zalecane przez Producenta;
5. Zobowiązania Producenta z tytułu gwarancji obejmują tylko uprawnienia określone w Gwarancji. Dalsze roszczenia Klienta związane z wadą Wyrobów, w tym roszczenia odszkodowawcze, są wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta.
6. Kwalifikacja Wyrobów do naprawy gwarancyjnej dokonywana jest przez Producenta na podstawie przesłanych dokumentów i oględzin Wyrobów. Brak dowodu zakupu Wyrobów wyłącza uprawnienia gwarancyjne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.
7. W przypadku nieprzesłania dowodu zakupu kwalifikacja Wyrobu do naprawy gwarancyjnej może nastąpić, według uznania i wyboru Producenta, na podstawie numeru seryjnego Wyrobu.
8. W przypadku, gdy zgłoszona wada Wyrobu nie istnieje bądź nie jest objęta gwarancją Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami ekspertyzy wraz z kosztami zakwaterowania i transportu pracowników. Czynności opisane w instrukcji obsługi, należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej Wyrobów, w szczególności takie jak czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie poprawności działania, uruchomienie nie należą do zobowiązań gwarancyjnych Producenta i mogą być wykonane przez Producenta jedynie odpłatnie.
9. Producent zobowiązany jest, o ile wada objęta jest gwarancją jakości:
   a) rozpatrzeć zgłoszenie gwarancyjne w możliwie krótkim terminie, przy czym czas naprawy co do zasady nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia Wyrobów chyba że czas oczekiwania na podzespoły jest dłuższy;
   b) naprawić lub wymienić Wyrób na nowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych, według swego wyboru;
   c) pokryć koszt transportu naprawionych Wyrobów do Klienta.
10. Przepisów o rękojmi nie stosuje się.
11. Wszelkie spory wynikające z gwarancji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.

DZIAŁ OFERT PWP
Dawid Bal
Kierownik d/s ofertowania
tel. +48 13 43 683 99 w. 81
tel. kom. +48 885 661 124
e-mail: d.bal@cerbex.pl

DZIAŁ PROJEKTOWANIA PWP
Dariusz Czaja
Kierownik d/s projektowania produktów
tel. +48 13 43 683 99 w. 83
tel. kom. +48 509 020 956
e-mail: d.czaja@cerbex.pl

DZIAŁ REALIZACJI PWP
Barbara Pelczar
Asystent d/s umów i realizacji
tel. +48 13 43 683 99 w. 87
tel. kom. +48 539 070 001
e-mail: b.pelczar@cerbex.pl

CERBEX Sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Powstańców Warszawskich 14
tel.: 13 43 683 99
e-mail: cerbex@cerbex.pl | www.cerbex.pl